



«УТВЕРЖДАЮ»

ВРИО заведующего

Е. А. Никулина

2020 г.

АКТ ГОТОВНОСТИ помещения и оборудования прачечной к 2020/2021 уч.году

Комиссия в составе: председателя Мельникова Е.В., заведующего хозяйством, и членов комиссии – Зеленская О.В. председатель по ОПП, Шкатулов Г.А - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, созданная приказом от 09.01.2020 г. № 01-15/25, в присутствии ВРИО заведующего Никулиной Е.А составила настоящий акт в том, что в результате проверки состояния и готовности 6 (шести) складских помещений к 2020/2021 учебному году, **установлено:**

1. Прачечная расположена в цокольном этаже, имеет отдельный вход/выход. Состоит из трех помещений: постирочная, гладильная, кладовая.

2. Площадь прачечной – 44,9 м², площадь кладовой – 6,5 м².

3. Стены гладкие, без признаков поражения грибком, покрашены.

4. Потолок окрашен влагостойкой краской.

5. Пол выложен керамической плиткой.

6. Освещение искусственное, 300 ЛК: люминесцентные светильники типа ПВПП 2х40, естественное (окна, фрамуги открываются с пола). Остекление целое, 5 м².

7. Электрооборудование:

– машина стиральная, 5 кг (2 шт.): состояние *рабочее*;

– машина стиральная, 7 кг (1 шт.): состояние *рабочее*;

– машина стиральная, 9 кг (1 шт.): состояние *рабочее*;

– утюг

– сушильная машина (1шт)- состояние *рабочие*

Отключение всех стиральных машин осуществляется одним выключателем, расположенном в удобном месте.

8. Наличие принудительной вентиляции: имеется, состояние *рабочее*.

9. Наличие первичных средств пожаротушения: *огнетушитель ОУ-2(2 шт.)*.

10. Наличие средств индивидуальной защиты: *3 диэлектрических коврика*.

11. Наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение изоляции электропроводов): *акт № _____ от _____*.

12. Наличие инструкции по охране труда по профессиям, видам работ, эксплуатации оборудования, пожарной безопасности: *имеются*.

13. Работник прачечной обеспечен специальной одеждой.

14. Имеется график смены и выдачи белья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: *Помещение прачечной оборудовано необходимым оборудованием, находится в удовлетворительном состоянии по пожарной безопасности. Оборудование прачечной находится в рабочем состоянии и пригодно к дальнейшей эксплуатации в 2020/2021 уч.году.*

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Е.В. Мельникова

О.В. Зеленская

Г.А. Шкатулов