

АКТ
проверки работоспособности
внутреннего противопожарного водоснабжения
в МБДОУ «ДС №2 «Золотой ключик»

Дата и время проверки: «23 » ноября 2020 года 11⁰⁰ часов

Пожарно-техническая комиссия в составе:

Председатель комиссии – - Мельникова Е.В., заведующий хозяйством;

и члены комиссии: - Зеленская О.В. –председатель ППО ;
- Шкатулов Г.А., рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий;

Внутренние пожарные краны ПК № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 укомплектованы рукавами и стволами. Проведена выборочная проверка на работоспособность ПК 5;11;7;9;4 путем пуска воды. В результате проверки внутренние пожарные краны признаны годными к дальнейшей эксплуатации.

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое, протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапанов отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний:


Работоспособность клапанов пожарных кранов соответствует требованиям СНИП 2.04.01-85 и проектным данным.

Председатель комиссии:



Мельникова Е.В.

Члены комиссии:



Зеленская О.В.



Шкатулов Г.А.