

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Золотой ключик» города Евпатории Республики Крым»

Акт № 1

проверки противопожарного состояния электроприборов в музыкальном зале

Дата проверки : 24.09.2020 г.

Пожарно-техническая комиссия в составе:

Председатель комиссии – Мельникова Е.В., заведующий хозяйством

Члены комиссии: Зеленская О.В., воспитатель, председатель ППО

Шкатулов Г.А., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
(штатный электрик)

Комиссия провела визуальный осмотр выключателей и розеток в групповых помещениях, по результатам которой установлено:

-обгоревших розеток и выключателей - не выявлено. Все розетки прочно закреплены и контакты подтянуты;


-электрические нагревательные приборы кустарного производства отсутствуют.

Председатель комиссии



Е.В. Мельникова

Члены комиссии :



О.В.Зеленская



Г.А. Шкатулов