



Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103, 95022 тел. (0652) 55-09-10, факс (0652) 27-56-17

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым
Отдел надзорной деятельности по г. Евпатории
ул. Чекиста Галушкина 4, г. Евпатория, 97416
тел. (06569) 3-04-31, факс (06569) 3-23-41
mail: ditb_evp@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 5/2018/56
об административном правонарушении

«17» июля 2018 г.

г. Евпатория

(место составления: город, село, район)

Я. Государственный инспектор г. Евпатории по пожарному надзору майор внутренней службы
Разумовская Ольга Павловна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 2.1, 2.10, 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 КоАП РФ

составил настоящий протокол в том, что в деяниях юридического лица

1. Полное название юридического лица: Муниципальное Бюджетное Дошкольное
Образовательное Учреждение «Детский сад № 2 «Золотой ключик» города Евпатории Республики
Крым

(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

2. Юридический адрес, тел. (факс): 297407, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Демьшева, 133

3. Фактический адрес, тел. (факс): 297407, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Демьшева, 133
ИНН/КПП: 9110087353/911001001

5. ОГРН: 1149102178994

6. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 6 по Республике Крым

7. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Золотой ключик» г. Евпатории РК», л/с № 20756Щ95320; БИК – 043510001; р/с -
40701810635101000071

8. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Рокачева Елена
Николаевна

владеет ли языком, на котором ведется производство по делу да
сведения о необходимости предоставления переводчика (какого языка) не требуется

9. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: приказ о назначении на
должность № 04-04/20 от 29.05.2018 г.

(название документа, удостоверяющего служебное положение, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

10. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт гражданина
Российской Федерации: серия 3914 № 449201 выдан отделом ФМС России по Республике Крым в г.
Евпатория код подразделения № 900-003, 26.06.2014 г.

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

11. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: юридическое лицо не
привлекалось.

12. Иные участники производства по делу об административном правонарушении
(потерпевший, представитель потерпевшего, свидетели, специалист, эксперт, переводчик) не
привлекались

(процессуальное положение в соответствии со ст.ст. 25.2, 25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП РФ; фамилия, имя и отчество участвующих лиц, документ,
подтверждающий их полномочия и личность: серия, номер, кем выдан, дата выдачи; адрес места жительства (регистрации) для потерпевших, их
представителей и свидетелей)

Законному представителю юридического лица Рокачевой Е.В.

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.2, 25.6, п. 4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 25.4, 25.5, 24.2, 24.3, 24.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) и ст. 51 Конституции РФ, а именно: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, который в праве участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается в отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные, о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика».


(подпись)

Свидетелям, потерпевшим разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.2, 25.6 КоАП РФ, ст. 51 Конституции Российской Федерации

_____	_____	_____
(подпись свидетеля)	(фамилия, инициалы)	(подпись свидетеля)
_____	_____	_____
(подпись свидетеля)	(фамилия, инициалы)	(подпись свидетеля)
_____	_____	_____
(подпись потерпевшего)	(фамилия, инициалы)	(подпись свидетеля)
_____	_____	_____
(подпись потерпевшего)	(фамилия, инициалы)	(подпись свидетеля)

« 17 » июля 2018 г. в «11» ч. «00» мин. при проведении внеплановой выездной проверки МБДОУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» г. Евпатории Республики Крым», расположенного по адресу: г. Евпатория, ул. Демьшева, 133, юридическое лицо – МБДОУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик» г. Евпатории Республики Крым», нарушило требование ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (не выполнило в установленный срок законное предписание № 59/1/1 органов государственного пожарного надзора от 22.09.2017 г. п.1, 2).

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения;

а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	Помещения МБДОУ не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; ст. 54, 83, 84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
2.	Помещения не оборудованы эвакуационным освещением от автономного (резервного) источника питания	п.33 «Правил» п. 4.2.1.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы